

TOP 7

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Rheingönheim	07.03.2018	öffentlich

**Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Brücken im Neubruch**

Vorlage Nr.: 20185410

Stellungnahme der Verwaltung

- Zu 1. Die vorhandenen Querstreben waren bekletterbar und aus dem Grund so nicht mehr zulässig.
- Zu 2. Ein Geländer für einen Radfahrer muss 1,30 m hoch sein. Die montierten Gitter waren niedriger und nur für Fußgänger geeignet. Da der Weg von Radfahrern genutzt wird, musste die Geländerhöhe angepasst werden.
- Zu 3. Die gebaute Geländerhöhe und Art lässt vermuten, dass man damals ausschließlich von einer Nutzung durch Fußgänger ausgegangen ist.
- Zu 4. Ein Umbau der Geländer wäre wesentlich aufwendiger und damit teurer geworden.
- Zu 5. Die Geländer gingen in das Eigentum des AN über.
- Zu 6. Die Brücken wurden 2002 nach den damaligen Planvorgaben gebaut.
- Zu 7. Die Kosten wurden vom Bereich Umwelt als Inhaber getragen und belaufen sich auf ca. 70.000,00 Euro.