

**TOP 8**

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Bau- und Grundstücksausschuss	07.05.2018	öffentlich

**Vorlage der Verwaltung**

**Städtische Liegenschaften / Prüfung nach LVO (Landesverordnung Prüfung haustechnischer Anlagen) Brandschutztechnische Prüfungen von Feuerlöschern, Wandhydranten, Schläuchen und Wartung von Druckerhöhung – Feuerlöschanlagen  
Vergabeart – öffentliche Ausschreibung**

Vorlage Nr.: 20185677

**ANTRAG**

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Brandschutztechnische Prüfungen von Feuerlöschern, Wandhydranten, Schläuchen und die Wartung von Druckerhöhung – Feuerlöschanlagen gemäß LVO mit geschätzten Kosten in Höhe von 180.000,00 EUR ausführen zu lassen.

Laufzeit zwei Jahre

Vergabeart – öffentliche Ausschreibung

## I. Begründung und Notwendigkeit der Maßnahme

Prüfintervalle Rheinland-Pfalz (WP) Landesverordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen -Rheinland-Pfalz -vom 1. Juli 1990 i.d.F. vom 16.12.2002

(1) Gemäß Anlage zu §2 Abs. 1 und 3 sowie §9 Abs. 2 gilt: Prüfungen der technischen Anlagen sind durch Prüfsachverständige gem. §3 Abs. 1 bis 3 und Abs. 2 durchzuführen:

selbsttätige Feuerlöschanlagen, **Prüfung : 1jährig**

Feuerlöschanlagen, die nicht unter lfd. Nr. 1.1 fallen **Prüfung : 3jährig**

Feuerlöscher[ hier auch Sachkundiger möglich] **Prüfung : 2jährig**

Die Feuerlöscher müssen durch einen Sachkundigen, gemäß der Betriebssicherheitsverordnung § 1 zusätzlich alle zwei Jahre geprüft werden.

Die Wandhydranten und Schläuche müssen einmal im Jahr einer Prüfung durch Sachkundige unterzogen werden.

Die Druckerhöhungen-Feuerlöschanlagen müssen einmal im Jahr einer Prüfung durch Sachkundige unterzogen werden.

## II. Beschreibung der Maßnahme

Prüfung der Anlagen durch Sachkundige, gemäß LVO Rheinland - Pfalz

## III. Kosten

Nr.	Kostenart	Kosten (EUR) - Brutto
In allen Liegenschaften im gesamten Stadtgebiet.		
1	<b>Brandschutztechnische Prüfungen von Feuerlöscher, Wandhydranten, Schläuche undWartung von Druckerhöhung – Feuerlöschanlagen</b>	90.000,00 pro Jahr
	Summe	180.000,00

Gesamtkosten: ca. 180.000,00 EUR verteilt auf zwei Jahre.

Die Maßnahme soll in einer Ausschreibung für das Jahr 2018 und 2019 ausgeschrieben werden

#### **IV. Finanzierung**

Im Ergebnishaushalt stehen die Mittel zur Verfügung.

#### **V. Mittelbedarf**

	kassenmäßig
Haushaltsjahr 2018:	90.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2019	90.000,00 EUR (diese Mittel müssen noch in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen werden)

#### **VI. Verfügbare Mittel:**

Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsjahr 2018 auf dem Sachkonto 5231327, Kostenstelle 41318810 bis 41318852 und Kostenträger 1140801/1140901 zur Verfügung.

Die erforderlichen Mittel für das Haushaltsjahr 2019 werden in den Haushaltsplanungen mit aufgenommen.