

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Oppau	14.08.2018	öffentlich

**Anfrage der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand und Ergebnis der Ermittlungen der Gasexplosion der Gascade-
Gasleitung 2014**

Vorlage Nr.: 20186076



*Freie Wählergruppe LU e.V.
und
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Fraktion
Ortsbeirat Oppau*

Herrn Ortsvorsteher o.V.i.A.
Udo Scheuermann

Ludwigshafen, 01.08.2018

**Öffentliche Anfrage der FWG und B90/Grünen Fraktion zur Sitzung des Ortsbeirates
Oppau am 14.08.2018:
Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zur Wandstärke der Gascade-
Gasleitung**

Sehr geehrter Herr Scheuermann,
am 23.10.2014 explodierte die rund 45 Jahre alte Ferngasleitung Gascade in Ludwigshafen – Oppau, zwei Menschen wurden getötet, 22 Menschen wurden verletzt, große materielle Sachschäden und auch psychische Beeinträchtigungen entstanden damals.
Um so wichtiger ist eine restlose Aufklärung und Verhinderung weiterer Unglücksfälle an dieser Leitung.

Ich bitte deshalb um ausführliche öffentliche Informationen zu folgenden Fragen:

1. Sind die staatsanwaltlichen Ermittlungen über die Ursachen des Gasunglückes vom 23.10.2014 abgeschlossen?
2. Wenn die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, wann rechnet die Stadtverwaltung mit dem Abschluss der Ermittlungen?
3. Sofern die Ermittlungen abgeschlossen sind, liegt der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Ergebnis vor und wo kann das Ergebnis eingesehen werden?

4. Sofern die Ermittlungen abgeschlossen sind und das Ergebnis der Stadtverwaltung Ludwigshafen vorliegt, welche wesentlichen Erkenntnisse beinhaltet die Ermittlungsakte?
5. Da die Jakob-Scheller-Straße, Edigheim weniger als 20 Meter von der Gasleitung entfernt liegt, sind neben regelmäßigen Überwachungen des kathodischen Korrosionsschutzes, Befliegen der Leitung alle drei Wochen, Begehung und Befahrung der Leitung 2 x im Jahr und Inspektionssmolchungen auch mindestens 1 x jährlich zu überprüfen (Absaugen) sowie mindestens alle zwei Monate in diesem Bereich zu begehen.
 - a. Werden alle diese nach dem Technischen Regelwerk der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW) - Arbeitsblatt G 466 – vorgesehenen Wartungsarbeiten durchgeführt?
 - b. Wer erhält die Prüfungsunterlagen?
 - c. Wird die Stadtverwaltung über die durchgeführte Wartung und ihr Ergebnis informiert?
6. Wann erfolgte die letzte „Absaugung“ nach der DVGW im Bereich der Jakob-Schellerstraße, Edigheim?

Mit freundlichen Grüßen

Helge Moritz, Fraktionsvorsitzender