

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Ruchheim	10.02.2020	öffentlich

Anfrage der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion
Brandschutzsanierung Gemeindehaus - Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Vorlage Nr.: 20201112

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

Zu 1.

Ein wesentlicher Eingriff in die Bausubstanz ist nicht vorgesehen. Es werden punktuelle, bauliche Maßnahmen zum Brandschutz erfolgen, um den jeweiligen Mangel zu beheben und wiederherzustellen. Nach derzeitigem Stand werden Belange des Klima- u. Umweltschutzes lediglich bei der Außenverglasung berührt. Die Vorschriften nach Energieeinsparverordnung werden dabei berücksichtigt.

Zu 2

Da es sich um eine Brandschutzsanierung handelt, sind keine Klima- und Umweltschutzmaßnahmen vorgesehen.

Zu 3.

Nicht erforderlich.

Zu 4.

Nein.

Zu 5.

Wie bereits erläutert (Vorlage Nr. 20196798), wird noch an einer Lösung für die mangelbehaftete Lüftungsanlage gearbeitet. Erst wenn diese Planung abgeschlossen ist, kann eine Übersicht bzw. Umfang aller Eingriffe in Gebäude und Technik erfolgen. Sämtliche, in der Lüftungsanlage verbauten Brandschutzklappen werden ersetzt. Die bestehenden Klappen haben Bauteile aus asbesthaltigem Material und werden nach Demontage fachgerecht entsorgt. Der Betrieb bis zur Erneuerung dieser Klappen ist unbedenklich, da kein Asbest freigesetzt wird.