

Anfrage 6

Gremium	Termin	Status
Bau- und Grundstücksausschuss	17.08.2020	öffentlich

Anfrage

Anfrage Stadtratsfraktion Die Grünen; Brandschutzbegehungen in Ludwigshafener Hochhäusern

Vorlage Nr.: 20202005

Stellungnahme der Verwaltung

Frage 1:

Es wurden 77 Hochhäuser überprüft. An drei Hochhäusern wurden brennbare Bauprodukte in der Fassadendämmung festgestellt. Hier wurden bauordnungsrechtliche Maßnahmen ergriffen.

Frage 2:

Ja, die Realisierung der angeordneten Maßnahmen wird kontrolliert.

Frage 3 und 4:

Aktuell steht die Realisierung zum Teil aus, im Wesentlichen wurde der Brandschutz hergestellt. Es gibt ein anhängiges Rechtsverfahren. Da es sich hierbei jedoch um ein laufendes Verfahren handelt, können hierzu derzeit keine Angaben gemacht werden.