

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Oggersheim	29.10.2020	öffentlich

**Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Belüftungssituation in den Turnhallen in Oggersheimer Schulen**

Vorlage Nr.: 20202417

Stellungnahme der Verwaltung

Die Belüftungssituation fällt nicht in den Aufgabenbereich des Bereiches Schulen.
Die Beantwortung der Anfrage erfolgt, in Absprache, durch das Dezernat 4, Bereich Gebäudewirtschaft.

Anfrage

1. **Frage:** Wie werden die Turnhallen während der Dauer der Benutzung belüftet?
2. **Frage:** Gibt es in allen Hallen derzeit eine Möglichkeit der Querlüftung?
3. **Frage:** Gibt es Hallen die keine Möglichkeit der Belüftung über zu öffnende Fenster haben?
4. **Frage:** Welche Hallen haben die technische Ausstattung durch entsprechende Anlagen belüftet zu werden?

Stellungnahme

Antwort 1:

In Oggersheim bestehen sieben Sport- und Turnhallen. Davon werden zwei Turn- und Sporthallen mit einer raumlufttechnischen Anlage (RLT) betrieben und belüftet.

Die anderen fünf Hallen werden mittels Fensterlüftung und in Kombination mit Heiztruhen mit Frischluft versorgt und belüftet.

Antwort 2:

In allen Oggersheimer Sporthallen sind die Möglichkeiten der Querlüftung gegeben.

Gymnastik- und Turnhallen haben Querlüftung über die Kippstellung der Fenster.
Sporthallen haben die Querlüftung über die raumlufttechnische Anlage.

Antwort 3:

Die Integrierte Gesamtschule Ernst-Bloch (IGSLO) Turnhalle (neben Schwimmbad Oggersheim) hat keine zu öffnenden Fenster, jedoch wird die Sporthalle mit einer raumlufttechnischen Anlage betrieben.

Antwort 4:

Folgende Halle hat eine entsprechende RLT-Anlage:
die Turn- und Sporthalle der Integrierte Gesamtschule Ernst-Bloch (IGSLO).