

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Ruchheim	05.07.2021	öffentlich

**Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand zur Raumlufotechnischen Anlage an der Ruchheimer Schule**

Vorlage Nr.: 20213650

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

In der Turnhalle befindet sich ein Lüftungstruhenverbund, welcher die Turnhalle mit Frischluft versorgt. Diese Anlage wurde im vergangenen Jahr pandemiebedingt auf einen Außenluftanteil von 100% umgestellt, sodass eine coronakonforme Lüftung hergestellt ist. Die Schule selbst ist nicht mit einer raumlufotechnischen Anlage ausgestattet.