

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Oggersheim	07.10.2021	öffentlich

**Anfrage der B´90/DieGrünen-Ortsbeiratsfraktion
Lüftungsanlage in Oggersheimer Schulen**

Vorlage Nr.: 20213988

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

Frage 1:

Von der Definition her sind professionelle Lüftungsanlagen entweder zentrale oder dezentrale Raumluftechnische Anlagen (RLT). Bei zentralen Anlagen wird über ein zentrales Klimagerät über Lüftungskanäle innerhalb der zu versorgenden Einheit versorgt. Hierbei unterscheidet man nach Behandlungsfunktionen, bei den Schulen ist dies das Zuführen von Heizungsenergie. Es handelt sich dann um eine Lüftungsanlage.

Unterrichtsräumen wurden bisher nur über Lüftungsanlagen versorgt, wenn es sich um Fachklassen (Biologie, Chemie) handelt. Dies trifft z.B. für die IGSLO zu. Weiterhin werden Sport- und Turnhallen mit Lüftungsanlagen beheizt. In reinen Unterrichtsräumen wurden bisher keine dieser oben aufgeführten RLT-Anlagen installiert.

- IGSLO – Fachklassen, Sport-, Turnhalle, innenliegende Toilettenräume
- Schloßschule OG - Sport-, Turnhalle, innenliegende Toilettenräume
- GS Schillerschule OG - Sport-, Turnhalle, innenliegende Toilettenräume
- GS Langgewann - Sport-, Turnhalle, innenliegende Toilettenräume

Frage 2:

In keiner Schule ist derzeit der Einsatz einer Lüftungsanlage in Unterrichtsräumen vorgesehen. In der GS Langgewann wird im Sommer 2022 die Lüftungsanlage der Turnhalle saniert. Durch Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 12.07.21 zum klimaneutralen Bauen kann es hier zu anderen Grundsätzen kommen.

Frage 3:

Nach Empfehlung des Umweltbundesamtes (UBA) ist die effektivste Lüftung von Unterrichtsräumen das Öffnen der Fenster in gewissen Zeitabständen. Gesetzlich gibt es bisher keine Vorschriften zum Einbau von RLT-Anlagen in Schulen.

Frage 4:

Dem Bereich Gebäudewirtschaft liegen keine Initiativen der einzelnen Schulen in Oggersheim vor. RLT-Anlagen können nur von fachlich ausgebildeten Facharbeitern ausgeführt werden.

Frage 5:

Der Bereich Gebäudewirtschaft hat für die Errichtung von Lüftungsanlagen bisher keine Initiativen bekommen geschweige denn abgelehnt.

Frage 6: siehe Frage 5

Frage 7: siehe Frage 5