

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Maudach	11.09.2023	öffentlich

**Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat  
Zisterne Ortsmitte Maudach**

Vorlage Nr.: 20236951

**Stellungnahme Bereich Feuerwehr**

**1. *Ist die Zisterne tatsächlich ein Löschwasserreservoir der Feuerwehr?***

Es handelt sich hierbei nicht um eine Löschwasserzisterne. Löschwasserbrunnen werden zusätzlich mit einem Hinweisschild für die Feuerwehr beschildert. Bei dem Deckel im Boden handelt es sich um einen Notbrunnen zur Nottrinkwasserversorgung.

**2. *Falls dem so ist, wie kann sichergestellt werden, dass die Feuerwehr bei einem Löscheinsatz problemlos an die Zisterne herankommt und nicht von parkenden Autos behindert wird.***

Eine Nottrinkwasserversorgung ist weniger zeitkritisch als eine Löschwasserversorgung. Im Bedarfsfall könnte parkende Fahrzeuge auch abgeschleppt werden. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit rückwärtig an den Brunnen zu gelangen. Durch die Absperrpfosten wird ein direktes Zuparken verhindert.

**3. *Wäre eine Beschilderung „Feuerwehrezufahrt, parkende Autos werden abgeschleppt“ oder ähnlich sinnvoll?***

Die Nottrinkwasserbrunnen werden aus Gründen der Sicherheit nicht öffentlich gekennzeichnet.

**4. *Insbesondere interessiert uns: Falls die Zisterne nicht als Löschwasserreservoir genutzt wird, wofür wird sie dann verwendet?***

Es handelt sich hierbei nicht um eine Löschwasserzisterne. Bei dem Deckel im Boden handelt es sich um einen Notbrunnen zur Nottrinkwasserversorgung.

1-225:  
gez. Jochen Hummel