

Anfrage

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Maudach	13.11.2023	öffentlich

Anfrage des Mitglieds die GRÜNEN im Ortsbeirat Nachfragen zur Zisterne Ortsmitte

Vorlage Nr.: 20237133

Stellungnahme der TWL

Stellungnahme zur Anfrage der GRÜNEN Ortsbeiratsfraktion Maudach – Nachfrage zur Zisterne Ortsmitte

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Anfrage der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion Maudach vom 26.10.2023 nimmt TWL wie folgt Stellung:

- In der Ortsmitte von Maudach (Bergstraße) befindet sich der Notbrunnen NB47. Der Brunnen hat eine Gesamttiefe von 58,5m und Förderbereiche zwischen 43,5m und 57,5m unter Gelände. Die Wassergewinnung erfolgt aus dem oberen Bereich des mittleren Grundwasserleiters. Der Notbrunnen wird entsprechend den Anforderungen der ersten und zweiten Wassersicherstellungverordnung von TWL gewartet. Sollte ein Betrieb des Brunnens erforderlich werden, wird dieser durch den Katastrophenschutz der Stadt Ludwigshafen umgesetzt.*
- Nicht relevant, da es sich um einen Brunnen und nicht um eine Zisterne handelt.*

Katrin Hamm
Gremienmanagement
Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG
Recht
Industriestraße 3
67063 Ludwigshafen