
Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten Freier Träger
Vereinbarung Kofinanzierung, Ziffer 6 (95 % Zuschuss)

KSD 20112502

ANTRAG

Der Jugendhilfeausschuss möge wie folgt beschließen:

Die Träger erhalten, vorbehaltlich des Nachweises über die Gesamtfinanzierung, einen Zuschuss in Höhe von 95% wie folgt:

| | |
|---|----------------|
| Kath. Kindergarten St. Bonifaz, Deidesheimer Str. 2 | 86.135,73 Euro |
| Kath. Kindergarten St. Gallus „Arche Noah“, Hagellochstr.33 | 11.099,42 Euro |
| Kath. Kindergarten St. Gallus, Spatenstr.17 | 39.222,84 Euro |

Die Zuwendungen stehen unter ausdrücklichem Haushalts- und Finanzierungsvorbehalt.

1. Kath. Kindergarten St. Bonifaz, Deidesheimer Str. 2

Im o.g. Kindergarten wurde eine Gefahrenverhütungsschau durch die Feuerwehr und die Bauaufsicht der Stadt Ludwigshafen durchgeführt. Wegen der Zwei-jährigen in der Einrichtung wurden u.a. eine Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Feuerwehr, sowie der Einbau von mehreren Brandschutztüren gefordert.

Die Gesamtkosten betragen 90.669,19 Euro.

Der Träger beantragt gemäß Kofinanzierung einen Zuschuss in Höhe von 95 %, also **86.135,73 Euro**.

Der Bereich Gebäudemanagement hat die Maßnahme geprüft und als dringend notwendig und unabweisbar erachtet sowie die Kosten als angemessen bewertet.

2. Kath. Kindergarten St. Gallus „Arche Noah“, Hagellochstr. 33

Im o.g. Kindergarten wurde eine Gefahrenverhütungsschau mit der Bauaufsicht und der Feuerwehr durchgeführt. Hierbei wurden einige Mängel festgestellt, die behoben werden müssen, wie z.B. Panikriegel an den Türen, Einbau von Türen mit Selbstschließungsmechanismus, Errichtung eines 2. Rettungsweges im Essensraum und Sicherung der Wand im Essensraum zum Flur.

Die Gesamtkosten betragen 11.683,60 Euro.

Der Träger beantragt gemäß Kofinanzierung einen Zuschuss in Höhe von 95%, also **11.099,42 Euro**.

Der Bereich Gebäudemanagement hat die Maßnahmen geprüft und als dringend notwendig und unabweisbar erachtet, sowie die Kosten als angemessen bewertet.

3. Kath. Kindergarten St. Gallus, Spatenstr. 17

Im o.g. Kindergarten wurde eine Gefahrenverhütungsschau mit der Bauaufsicht und der Feuerwehr durchgeführt. Hierbei wurden einige Maßnahmen festgestellt, die behoben werden müssen wie Einbau von Rauchschutztüren, Einbau eines Abstellraumes zur Reduzierung der Brandlasten, Errichtung eines 2. Rettungsweges im Gruppenraum, Einbau einer F90 Wand und T30 Tür im Dachgeschoss usw. .

Die Gesamtkosten betragen 41.287,20 Euro.

Der Träger beantragt gemäß Kofinanzierung einen Zuschuss in Höhe von 95% also **39.222,84 Euro**.

Der Bereich Gebäudemanagement hat die Maßnahmen geprüft und als dringend notwendig und unabweisbar erachtet, sowie die Kosten als angemessen bewertet.