
Anfrage der Stadtratsfraktion Die Grünen im Rat - "Löschteiche" am Rathaus

KSD 20123846

Stellungnahme der Verwaltung

Im Rahmen der Überplanung der Hochstraße müssen Entscheidungen getroffen werden, die eine direkte Auswirkung auf die Wasserbecken haben können. Es könnte sein, dass Zufahrten z.B. für Parkhaus oder Hochstraße an anderen Stellen erschlossen werden müssen. Aus diesem Grund wird versucht mit einem möglichst geringen Aufwand die Funktionalität der Becken zu erhalten.

Im Wasserbecken vor dem Saturn wurden im vergangenen Jahr defekte Leitungen repariert und ein Brückenbauwerk entfernt. Im Rahmen der Dichtigkeitsprüfung wurde erneut ein Wasserverlust festgestellt. Aufgrund der geplanten Umnutzung der Becken wurden keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Um weiter Schäden durch den Wasseraustritt zu vermeiden, wurde zunächst die automatische Wassernachspeisung abgestellt. Die Ursache für den Wasserverlust wurde noch nicht gefunden.

Nachdem sich die Wasserbecken in einem baulich teilweise schlechten Zustand befinden, wird geprüft, inwieweit auf dieses Wasserreservoir zu Löschzwecken verzichtet werden kann.

Weiter gehende Planungen hängen von diesem Ergebnis und der Hochstraßenplanung ab.