

Anfrage TOP 8.2

Gremium	Termin	Status
Bau- und Grundstücksausschuss	02.03.2015	öffentlich

Anfrage FWG-Stadtratsfraktion

Gashochdruckleitungen im Stadtgebiet Ludwigshafen

Vorlage Nr.: 20150854



FWG, Freie Wählergruppe Ludwigshafen
Schuckertstraße 8, 67063 Ludwigshafen

*Freie Wählergruppe
Ludwigshafen e.V.*
Stadtratsfraktion

An
Frau Oberbürgermeisterin
Dr. Eva Lohse

Ludwigshafen, den 23.02.2015

Anfrage zur Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses am 02.03.2015
Gashochdruckleitungen im Stadtgebiet Ludwigshafen

Sehr geehrte Frau Dr. Lohse,

Wegen des Gasunfalls in Oppau gibt es in der Bevölkerung noch immer zahlreiche Fragen. Wir bitten daher um ausführliche Auskunft über folgende Fragen:

1. Welche Gashochdruckleitungen verlaufen im/durch das Stadtgebiet Ludwigshafen?
2. In welchen Abständen sind bei diesen Leitungen jeweils Absperrschieber eingebaut?

3. Nach § 3 (4), dritte Strichaufzählung der Verordnung über Gashochdruckleitungen müssen diese mit „Absperrorganen und Anschlüssen für Ausblaseinrichtungen an zugänglichen Stellen, um die Gasleitung jederzeit schnell und gefahrlos außer Betrieb nehmen zu können“ versehen sein. Zwischen Schifferstadt und der BASF in Ludwigshafen gibt es keinen Absperrschieber, obwohl die Gasleitung durch dicht besiedeltes Wohngebiet führt. Hält die Stadtverwaltung Ludwigshafen die Anzahl der jeweiligen Absperrschieber bei den einzelnen Hochdruckleitungen für ausreichend?

4. Wenn Nein, welche Möglichkeiten sieht die Stadtverwaltung Ludwigshafen die Anzahl der Sperrschieber zu erhöhen?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Rainer Metz
Fraktionsvorsitzender